



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 19:11

Пожар в Кош-Агачском районе с. Мухор-Тархата



1) 02.08. 2011г., Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Сантаева 25, жилой дом, частная собственность (не застрахована). Зона ответственности ДПК с. Мухор-Тархата, расстояние до ближайшего подразделения 1 км. (ДПК с. Мухор-Тархата).

2) На тушение пожара выезжали ДПК с. Мухор-Тархата 1 ед. техники , 2 человека л/с (1 км, сообщение 00.55, выезд 00.58, прибытие 01.00). ПЧ№12 с. Кош-Агач 1 ед. техники, 3 человека л/с (14 км, сообщение 00.56, выезд 00.57, прибытие 01.03). Звено ГДЗС не работало в связи с отсутствием необходимости. Служба «05»- 1ед. тех., 1чел. л/с. (сообщение 00.57, прибытие 01.00). Служба«02» -1 ед.тех.,2 чел л/с (сообщение 00.58, прибытие 01.05).

3) Жилой дом, размером 4 х 4 м , 5 степени огнестойкости, стены деревянно – рубленые, крыша отсутствует, отопление печное, освещение электрическое.

4) На момент прибытия первого подразделения горение внутри дома.

5) В результате пожара огнём повреждён дом на площади 16 м. кв. Пожар потушен 2 ств. "Б". Водосточник не использовался.

6) Погибших и пострадавших нет.