



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 19:11

От пожара в котельной пострадал мужчина



31 января текущего года рано утром в 5 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре в Горно-Алтайске по улице Социалистической. Объектом пожара является деревянная пристройка к административному зданию, в которой располагались котельная и склад, принадлежащие частному предприятию. На пожаре получил травму 67-летний мужчина, который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Республиканскую больницу. Предварительная причина пожара нарушение правил эксплуатации отопительной печи, ущерб устанавливается. Ранее на данном объекте проводились профилактические надзорные мероприятия за соблюдением требований пожарной безопасности, в ходе которых были выявлены следующие нарушения: - ответственный за обеспечение пожарной безопасности не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума; - административное здание и 2-ой этаж офисного здания не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - не произведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения офисного здания; - помещения не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Нарушений связанных с устройством отопительной печи выявлено не было. По выявленным нарушениям юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, материалы дела направлялись в суд. При проведении осмотра места пожара 31 января, выявлено, что топочная дверца отопительной печи имеет повреждение в виде отсутствия правой нижней части фрагмента дверцы, что предположительно и послужило выпадению горящего фрагмента топлива на деревянный пол строения.