



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 19:11

Из-за замыкания в электрощитовой эвакуировано 40 человек



24 сентября в 9.37 от дежурного врача Туберкулезного диспансера города Горно-Алтайска, поступила информация о задымлении в подвале здания по адресу Коммунистический 138. Через 3 минуты к месту происшествия прибыли личный состав и техника пожарных частей №2, №1, №3. В результате замыкания электропроводки произошло возгорание в распределительном щите. Своевременно был подан сигнал тревоги и приведена в действие система оповещения людей о пожаре. Персоналом диспансера эвакуированы 41 человек. Никто из находившихся в здании людей не пострадал. В подвальном помещении возникло незначительное задымление. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания в течение 6 минут. К месту происшествия также прибыли сотрудники "МРСК Сибири - Горно-Алтайские электрические сети", ГОВД, всего привлечено 36 человек и 12 единиц техники.